

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
I. BYTOVÝ FOND		
byty		
na jedného obyvateľa bytu		
1. v domoch len s výtokmi	16 m ³	
2. v domoch len s výtokmi a spoločnými WC (pavlačový typ)	25 m ³	
3. ak je v byte výtok a WC (bez kúpeľne, sprchového alebo vaňového kúta)	31 m ³	
4. ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s pecou na tuhé palivá	41 m ³	
5. ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s prietokovým ohrievačom alebo elektrickým bojlerom	46 m ³	
6. ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s centrálnou prípravou teplej vody	56 m ³	
7. rekreačné chaty		
na jedného obyvateľa rekreačnej chaty spotreba sa vypočíta ako pri položkách 1 až 6 s prihliadnutím na čas, po ktorý sa chata v priebehu roku užíva		
II. VEREJNÉ BUDOVY (kancelárske budovy, školy, materské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, študentské domovy)		
kancelárske budovy		
na jedného pracovníka		
8. v budove len s výtokmi a WC	14 m ³	
9. v budove s umývadlami, WC a s centrálnou prípravou teplej vody alebo prietokovými ohrievačmi, príp. bojlermi	20 m ³	
školy a odborné učilištia		
na jednu osobu (žiaka, učiteľa, zamestnanca) pri priemere 200 pracovných dní		
10. v budove len s výtokmi	4 m ³	
11. v budove len s výtokmi a WC	6 m ³	
materské školy a detské útulky s dennou pre-vádzkou		
na jednu osobu (učiteľa, zamestnanca, dieťa)		
12. v objektoch len s výtokmi a WC	8 m ³	
13. v objektoch s WC, kuchyňou a umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie	16 m ³	
družiny mládeže (len s výtokmi a WC)		
na jednu osobu vrátane zamestnancov		
internáty, učňovské domovy, študentské domovy, detské domovy a domovy mládeže		
na jednu osobu vrátane zamestnancov		
15. v budovách s umývadlami, WC a umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie	20 m ³	

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
16.	v budovách s umývadlami, WC, umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie a kuchyňou vo verejných budovách, kde sú byty, pripočítá sa ročné smerné číslo podľa vybavenia bytu	32 m ³
16a.	školské jedálne na jedného stravníka, kde sa jedlo dováža na jedného stravníka, kde sa strava varí	0,5 m ³ 2 m ³
III. HOTELY A UBYTOVNE		
	hotely s reštauráciou	
	na jedno lôžko	
17.	v budovách, kde väčšina izieb je vybavená WC a kúpeľňami (sprachami)	360 m ³
18.	v budovách, kde väčšina izieb je bez kúpeľní (spŕch) alebo WC	180 m ³
19.	v budovách, kde sú izby bez kúpeľní (spŕch) a WC	60 m ³
20.	hotely bez reštaurácie (WC a kúpeľne—sprchy — na chodbe spoločné) na jedno lôžko ubytovne (umývadlá, WC, bez kúpeľní či spŕch) na jedno lôžko	36 m ³
21.	do 5 hostovských izieb	18 m ³
22.	do 20 hostovských izieb	24 m ³
23.	nad 20 hostovských izieb v prípade, že možno použiť kúpeľňu, pripočítá sa k jednotlivým smerným číslam na jedno lôžko 10 m ³	30 m ³
IV. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA		
24.	zdravotnícke strediská, ambulatóriá, lekárske ordinácie (umývadlá, WC) na jedného zamestnanca	18 m ³
	na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere	2 m ³
25.	jasle s dennou prevádzkou (WC, kuchyňa a umýváreň s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie) na jedného zamestnanca	18 m ³
	na jedno lôžko lekárne (WC, umývadlo) na jedného zamestnanca	12 m ³
26.	s destilačným prístrojom	30 m ³
27.	bez destilačného prístroja	20 m ³
28.	hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca	20 m ³
	na jednu vyšetrovanú osobu v dennom priemere	4 m ³
29.	zubné strediská s celoročnou prevádzkou (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca	38 m ³
	na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere	2 m ³

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
očistné kúpele s celoročnou prevádzkou		
30.	vaňový kúpeľ na jedno kúpanie	240 l
31.	sprchový kúpeľ na jedno sprchovanie	120 l
V. KULTÚRNE A OSVETOVÉ PODNIKY		
kiná a divadlá s celoročnou prevádzkou (WC, umývadlá)		
	na jedno sedadlo pri jednom predstavení denne	0,6 m ³
- 33.	klubovne, spolkové alebo kultúrne miestnosti (WC a umývadlo k dispozícii)	10 m ³
34.	prednáškové siene, knižnice, študovne, čítárne a múzeá (WC a umývadlo k dispozícii)	
	na jedného stáleho zamestnanca	20 m ³
	na jedného návštěvníka v dennom priemere	2 m ³
VI. PREVÁDZKÁRNE, PREDAJNE A VÝROBNE		
pohostinstvá — reštaurácie (WC, umyvadio) na jedného zamestnanca v jednej smene		
35.	kde je len výčap	30 m ³
36.	kde je výčap a podávanie studených jedál	50 m ³
37.	kde je výčap. podávanie studených a teplých jedál	80 m ³
38.	výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min. (pripočítava sa k položkám 35 až 37) za jednu smenu ročne	450 m ³
39.	jedálne závodného stravovania, kde sa jedlo dováža (WC, umývadlo)	
	na jedného stravníka v dennom priemere	6 m ³
40.	závodné kuchyne a jedálne (WC, umývadlo)	
	na jedného stravníka v dennom priemere	12 m ³
prevádzkárne miestneho významu, kde sa voda nepoužíva pri výrobe		
	na jedného zamestnanca v jednej smene	
41.	len s výtokmi	6 m ³
42.	s výtokmi a WC	16 m ³
43.	s výtokmi, WC a prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojleri)	20 m ³
44.	s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojleri) a možnosťou sprchovania teplou vodou	
45.	s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojleri) a možnosťou sprchovania teplou vodou v prevádzkárnach s nečistou prevádzkou (kominári, horúce a prašné prevádzky a pod.)	30 m ³
46.	samostatné práčovne (zakázkové)	
	na 1 q vypranej bielizne (t. zn. technologická voda)	6 m ³
	na jedného zamestnanca v jednej smene podľa položiek 41 až 45	

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
	holičstvo a kadernictvo (WC, umývadlá)	
	na jedného zamestnanca	
47.	v pánskej prevádzkárni bez prípravy teplej vody (bez prietokového ohrievača, bojleru a pod.)	16 m ³
48.	v pánskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	40 m ³
49.	v pánskej a dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	48 m ³
50.	v dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	60 m ³
51.	fotografické prevádzkárne do 5 výrobných zamestnancov (WC, umývadlá, príprava teplej vody, laboratórium)	
	na jedného výrobného zamestnanca	200 m ³
	na jedného nevýrobného zamestnanca	16 m ³
	v prevádzkárňach s viac ako 5 výrobnými zamestnancami sa robí individuálny techn. výpočet spotreby vody	
52.	potravinárske predajne (WC, umývadlo)	
	na jedného zamestnanca	20 m ³
	kde je chladiace zariadenie s kompresorom chladeným vodou bez recirkulácie vody, vypočítaná sa spotreba vody individuálne	
53.	predajne rýb, hydiny a zveriny (WC, umývadlo)	
	na jedného zamestnanca	20 m ³
	na 100 kg predaných živých rýb	34 m ³
54.	predaj rýb v inej predajni alebo len v sádku na voľnom priestranstve	
	na 100 kg živých rýb	6 m ³
55.	ostatné predajne a zberne služieb (WC, umývadlo)	
	na jedného zamestnanca	16 m ³
56.	potravinárske výrobne miestneho významu , ako mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva a pod. (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca	
	spotreba vody pri výrobe sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne	36 m ³
	*	
VII. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA		
	hospodárske zvieratá	
	na jeden kus	
57.	dojnice vrátane ošetrovania mlieka z toho spotreba vody na mliečnicu	22 m ³ 4 m ³
58.	býk	18 m ³
59.	teľa, ovca, koza, ošípaná	4 m ³
60.	prasnica	8 m ³
61.	kôň	16 m ³
	hydina	
	na 100 kusov	
62.	slepky, perličky, morky	16 m ³
63.	husy, kačice	48 m ³

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
---------	--------------------	---

VIII. ROZLIČNÉ

	záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou	
64.	na jeden ár	16 m ³
65.	záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané na jeden ár	4 m ³
66.	osobné alebo dodávkové auto (striekanie a umývanie) autobus alebo nákladné auto (striekanie a umývanie)	30 m ³
67.	do troch ton nosnosti	60 m ³
68.	nad tri tony nosnosti	80 m ³