

Ročné smerné čísla spotreby vody

Položka č.	Druh spotreby vody	Ročné smerné č., príp. iný ukazovateľ spotr. vody	Položka č.	Druh spotreby vody	Ročné smerné č., príp. iný ukazovateľ spotr. vody
I. BYTOVÝ FOND			materské školy s dennou prevádzkou na jednu osobu (učiteľa, pracovníka, dieťa)		
	byty na jedného obyvateľa bytu		12.	v objektoch len s výtokmi a WC	8 m ³
1.	v domoch len s výtokmi	16 m ³	13.	v objektoch s WC, kuchyňou a umývadlom s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie	16 m ³
2.	v domoch len s výtokmi a spoločnými WC (pavlačový typ)	25 m ³	14.	družiny mládeže (len s výtokmi a WC) na jednu osobu včítane pracovníkov	4 m ³
3.	ak je v byte výtok a WC (bez kúpeľne, sprchového alebo vaňového kúta)	31 m ³	internáty, učňovské domovy, študentské internáty na jednu osobu včítane pracovníkov		
4.	ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s pecou na tuhé palivá	41 m ³	15.	v budovách s umývadlami, WC a umývadlom s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie	20 m ³
5.	ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s prietokovým ohrievačom alebo elektrickým bojlerom	46 m ³	16.	v budovách s umývadlami, WC, umývadlom s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie a s kuchyňou vo verejných budovách, kde sú byty, pripočíta sa ročné smerné číslo podľa vybavenia bytu	32 m ³
6.	ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s centrálnou prípravou teplej vody	56 m ³	III. HOTELY A UBYTOVNE		
7.	rekreačné chaty na jedného obyvateľa rekreačnej chaty spotreba sa vypočíta ako pri položkách 1 až 6 s prihliadnutím na čas, po ktorom sa chata v priebehu roka užíva		hotely s reštauráciou na jedno lôžko		
II. VEREJNÉ BUDOVY (kancelárske budovy, školy, materské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, študentské internáty)			17.	v budovách, kde väčšina izieb je vybavená WC a kúpeľňami (sprchami)	360 m ³
kancelárske budovy na jedného pracovníka			18.	v budovách, kde väčšina izieb je bez kúpeľní (sprch) alebo WC	180 m ³
8.	v budove len s výtokmi a WC	14 m ³	19.	v budovách, kde sú izby bez kúpeľní (sprch) a WC	60 m ³
9.	v budove s umývadlami, WC a s centrálnou prípravou teplej vody alebo s prietokovými ohrievačmi, príp. boilermi	20 m ³	20.	hotely bez reštaurácie (WC a kúpeľne-sprchy sú na chodbe spoločné) na jedno lôžko	36 m ³
školy na jednu osobu (žiaka, učiteľa, pracovníka) pri priemere 200 pracovných dní			ubytovne (umývadlá, WC, bez kúpeľní či sprch) na jedno lôžko		
10.	v budove len s výtokmi	4 m ³	21.	do 5 hostovských izieb	18 m ³
11.	v budove len s výtokmi a WC	6 m ³	22.	do 20 hostovských izieb	24 m ³
			23.	nad 20 hostovských izieb v prípade, že možno použiť kúpeľňu,	30 m ³

Položka č.	Druh spotreby vody	Ročné smerné č., príp. iný ukazovateľ spotr. vody	Položka č.	Druh spotreby vody	Ročné smerné č., príp. iný ukazovateľ spotr. vody
	pripočítá sa k jednotlivým smerným číslam na jedno lôžko 10 m ³			na jedného návštevníka v dennom priemere	2 m ³
IV. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA			VI. PREVÁDZKÁRNE, PREDAJNE A VÝROBNE		
24.	zdravotnícke strediská, ambulatóriá, lekárske ordinácie (umývadlá, WC) na jedného pracovníka	18 m ³		pohostinstvá — reštaurácie (WC, umývadlá) na jedného pracovníka v jednej smene	
	na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere	2 m ³	35.	kde je len výčap	30 m ³
25.	jasle s dennou prevádzkou (WC, kuchyňa a umýváreň s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie) na jedného pracovníka	18 m ³	36.	kde je výčap a podávanie studených jedál	50 m ³
	na jedno lôžko	12 m ³	37.	kde je výčap, podávanie studených a teplých jedál	80 m ³
	lekárne (WC, umývadlá) na jedného pracovníka		38.	výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min. (pripočítava sa k položkám 35 až 37) za jednu smenu ročne	450 m ³
26.	s destilačným prístrojom	30 m ³	39.	jedálne závodného stravovania, kde sa jedlo dováža (WC, umývadlá) na jedného stravníka v dennom priemere	6 m ³
27.	bez destilačného prístroja	20 m ³	40.	závodné kuchyne a jedálne (WC, umývadlá) na jedného stravníka v dennom priemere	12 m ³
28.	hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umývadlá) na jedného pracovníka	20 m ³		prevádzkárne miestneho významu, kde sa voda nepoužíva pri výrobe na jedného pracovníka v jednej smene	
	na jednu vyšetrovanú osobu v dennom priemere	4 m ³	41.	len s výtokmi	8 m ³
29.	zubné strediská s celoročnou prevádzkou (WC, umývadlá) na jedného pracovníka	38 m ³	42.	s výtokmi a WC	16 m ³
	na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere	2 m ³	43.	s výtokmi, WC a prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojlery)	20 m ³
	očistné kúpele s celoročnou prevádzkou		44.	s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojlery) a možnosťou sprchovania teplou vodou	30 m ³
30.	vaňový kúpeľ na 1 kúpanie	240 l	45.	s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojlery) a možnosťou sprchovania teplou vodou v prevádzkárňach s nečistou prevádzkou (kominári, horúce a prašné prevádzky a pod.)	40 m ³
31.	sprchový kúpeľ na jedno sprchovanie	120 l	46.	samostatné práčovne (zákazkové) na 1 q vypranej bielizne (tzv. technologická voda) na jedného pracovníka v jednej smene podľa položiek 41 až 45	6 m ³
V. KULTÚRNE A OSVETOVÉ PODNIKY				holičstvo a kaderníctvo (WC, umývadlá) na jedného pracovníka	
32.	kiná a divadlá s celoročnou prevádzkou (WC, umývadlá) na jedno sedadlo pri jednom predstavení denne	0,6 m ³			
33.	klubovne, spolkové alebo kultúrne miestnosti (WC a umývadlá k dispozícii)	10 m ³			
34.	prednáškové siene, knižnice, čítárne, študovne a múzeá (WC a umývadlá k dispozícii) na jedného stáleho pracovníka	20 m ³			

Položka č.	Druh spotreby vody	Ročne smerná č., prip. iný ukazovateľ spotr. vovv
47.	v pánskej prevádzkárni bez prípravy teplej vody (bez prietokového ohrievača, bojlera a pod.)	18 m ³
48.	v pánskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	40 m ³
49.	v pánskej a dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	48 m ³
50.	v dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	60 m ³
51.	fotografické prevádzkárne do 5 výrobných pracovníkov (WC, umývadlá, príprava teplej vody, laboratórium) na jedného výrobného pracovníka	200 m ³
	na jedného nevýrobného pracovníka	16 m ³
	v prevádzkárňach s viac ako 5 výrobnými pracovníkmi sa robí individuálne technický výpočet spotreby vody	
52.	potravinárske predajne (WC, umývadlá) na jedného pracovníka	20 m ³
	kde je chladiace zariadenie s kompletnou chladenou vodou bez recirkulácie vody, vypočíta sa spotreba vody individuálne	
53.	predajne rýb, hydiny a zveriny (WC, umývadlá) na jedného pracovníka	20 m ³
	na 100 kg predaných živých rýb	34 m ³
54.	predaj rýb v inej predajni alebo len v sádke na voľnom priestranstve na 100 kg živých rýb	6 m ³
55.	ostatné predajne a zberne služieb (WC, umývadlá) na jedného pracovníka	16 m ³
56.	potravinárske výrobné miestneho významu, ako mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva a pod. (WC, umývadlá)	

Položka č.	Druh spotreby vody	spotr. vody
	na jedného pracovníka	
	spotreba vody pri výrobe sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne.	
VII. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA		
hospodárske zvieratá		
	na jeden kus	
57.	dojnice včítane ošetrovania mlieka z toho spotreba vody na mliečnicu	22 m ³ 4 m ³
58.	býk	18 m ³
59.	teľa, ovca, koza osipana	4 m ³
60.	prasnica	8 m ³
61.	kôň	16 m ³
hydina		
	na 100 kusov	
62.	sliepky, perličky, morky	16 m ³
63.	husi, kačice	48 m ³
VIII. ROZLIČNÉ		
64.	záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou na jeden ár	15 m ³
65.	záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané na jeden ár	4 m ³
66.	osobné alebo dodávkové autoz (striekanie a umývanie)	30 m ³
	autobus alebo nákladné auto (striekanie a umývanie)	
67.	do troch ton nosnosti	60 m ³
68.	nad tri tony nosnosti	80 m ³