

**PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ  
POČAS PREVÁDZKY**

<b>Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení všeobecne</b>			
<b>Lehoty podľa druhu prostredia<sup>1)</sup></b>	<b>Roky</b>	<b>Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb<sup>1)</sup></b>	<b>Roky</b>
základné	5	priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb	2
normálne	5	murované, obytné a kancelárske budovy <sup>2)</sup>	5
studené	3	rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia	3
horúce	3	objekty alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3 <sup>2)</sup>	2
vlhké	3	pojazdné a prevozné prostriedky <sup>3)</sup>	1
mokré	1	dočasné zariadenia staveniska	0,5
so zvýšenou koróznou agresivitou	3		
s extrémnou koróznou agresivitou	1		
prašné s nehorľavým prachom	3		
s otrasmi	2		
s biologickými škodcami	3		
pasívne s nebezpečenstvom požiaru	2		
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu <sup>5)</sup>	2		
vonkajšie	4		

  

<b>Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny</b>	
<b>Lehoty podľa druhu objektu</b>	<b>Roky</b>
objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru	2
objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3	2

Poznámky

- <sup>1)</sup> Ak pri určovaní lehoty odborných prehliadok a skúšok (pravidelných revízií) platia viaceré hľadiská (napr. druh prostredia a aj druh priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb), určí sa z uvedených lehôt vždy najkratšia.
- <sup>2)</sup> Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu (stupne horľavosti podľa STN 73 0823).
- <sup>3)</sup> Za pojazdny a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa STN 34 1330 a napr. aj pojazdné a prevozné miešačky, zariadenia na plynulú dopravu nákladov (dopravníky) a pod.
- <sup>4)</sup> Platí aj pre ochranné priestory, ktoré nehraničia so žiadnym priestorom so stupňom nebezpečenstva výbuchu.
- <sup>5)</sup> Nevzťahuje sa na ochranný priestor, ktorý nehraničí s priestorom so žiadnym stupňom nebezpečenstva výbuchu, na zariadenia v týchto ochranných priestoroch sa vzťahujú lehoty príslušných druhov prostredí v nadväzujúcom priestore bez nebezpečenstva výbuchu.