

PREVÁDZKOVÁ KNIHA FILTRAČNÉHO A VENTILAČNÉHO ZARIADENIA

FVZ - TYP

ADRESA A NÁZOV STAVBY CO

.....
.....
.....

EVIDENČNÉ ČÍSLO

.....
.....

ADRESA SPRÁVCU STAVBY

.....
.....
.....

ZÁZNAM O PREVZATÍ FVZ DO UŽÍVANIA

FILTRAČNÉ A VENTILAČNÉ ZARIADENIE

FVZ 300 - TYP 60

Vyhovuje predpísaným podmienkam, bolo overené vetracou skúškou vykonanou podľa „Predpisu pre vetranie filtroventilačného zariadenia FVZ 300 (a, b, c) – typ 60“ a bolo prevzaté protokolom

.....

Dátum prevzatia:

Preberací orgán:

Nadriadená zložka CO:

Nájomca:

KONTROLA PLYNOTESNOSTI SACEJ STRANY

Maximálny dovolený pokles tlaku je 20 mm (200 Pa) vodného stĺpca za 1 minútu.

Dátum	Druh skúšky	Odchýlka prietoku v litroch	Podpis	Poznámka

Údaje doplnené z technickej správy projektu
(doplní sa pri preberacom konaní)

Kubatúra úkrytu za plynotesným predelom m³

Prevádzkový materiál

a) filtračné jednotky

JPF – 300 kusov

KF – 100 kusov

b) materiál pre regeneráciu vzduchu počas hodín

len pri FVZ 300a

absorpčný materiál sudov

kyslík fliaš

KONTROLA MNOŽSTVA KYSLÍKA PRETEKAJÚCEHO PRIETOKOMEROM

(Záznam z kontroly vypracuje osoba vykonávajúca odbornú prehliadku FVZ)

Dovolený rozdiel pretekajúceho množstva kyslíka je +/-7,5 litra meraného počas 3 minút.

Dátum	Druh skúšky	Odchýlka prietoku v litroch	Podpis	Poznámka

ZÁZNAM O PREVÁDZKE FVZ A ČINNOSTI OBSLUHY

Dátum	Popis prevádzky FVZ alebo činnosti obsluhy	Doba činnosti FVZ v hod.	Podpis

ZÁZNAM O ČINNOSTI ÚDRŽBY FVZ

Dátum	Činnost údržby	Podpis

ZÁZNAMY KONTROLNÉHO ORGÁNU

Dátum	Záznam kontrolného orgánu	Podpis