

**Príloha č. 9
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.**

**KNIHA ÚDRŽBY
OCHRANNEJ STAVBY**

Evidenčné číslo stavby:

Adresa:

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA TÝŽDEŇ

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
1. Kontrola teploty a vlhkosti vzduchu v objekte	Kniha kontrol
2. Vetranie objektu vonkajším vzduchom cez vstupy	Kniha kontrol

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 2 × ZA TÝŽDEŇ

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
1. Prevádzka dieselelektrického agregátu na 50 % zaťaženie	Prevádzková kniha DA
2. Vetranie objektu cez FVZ na prevádzku „vetranie“	Prevádzková kniha FVZ

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA MESIAC

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie	Záznamový list M
1. Kontrola prenikania vlhkosti alebo vody do úkrytu a odstránenie chýb, ktoré to spôsobujú	
2. Odvodnenie tlmiacich zberačov	
3. Kontrola funkcie kanalizačných uzáverov	
4. Kontrola tesnosti vodovodného potrubia, záchodových uzáverov	
5. Kontrola odpadu umývadiel a záchodových mís	
6. Kontrola funkcie vodárne	
7. Zalievanie podlahových vpuští	
8. Kontrola funkcie kalového čerpadla	
9. Kontrola vykurovacích telies všetkých druhov	
B. FVZ	Záznamový list M
1. Kontrola odporov sacej strany pri prevádzke „vetranie“	
2. Kontrola odporu HPF pri prevádzke „vetranie“	
3. Vyčistenie a doplnenie meračov odporu kvapalinou	
C. DA	Záznamový list M
1. Kontrola hustoty elektrolytu, nakonzervovanie vývodov	
E. Odvetrávanie akumulátorovne (AKU)	Záznamový list M
1. Kontrola správnej funkcie odvetrávacieho zariadenia	

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 3 MESIACE

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie	Záznamový list 3M
1. Kontrola stavu núdzového výlezu, odvodnenie a priechodnosť 2. Kontrola stavu nasávacích a výdychových hlavíc – miesta v teréne i v stavbe 3. Kontrola funkcie servomotora uzatvárania dverí a uzáverov 4. Vypustenie, čistenie a dezinfekcia nádrží pitnej vody a bazénov	
B. FVZ	Záznamový list 3M
1. Kontrola množstva oleja v prevodovej skrini ventilátora 2. Hustota oleja 3. Kontrola tlaku v kyslíkových fľašiach 4. Kontrola tesnosti kyslíkového zariadenia	
C. DA	Záznamový list 3M
1. Kontrola a doplnenie tukovej náplne na mazanie ložísk vodného čerpadla	
D. Elektroinštalácia	Záznamový list 3M
1. Kontrola technického stavu vodičov, svietidiel, spínačov, škatuľových rozvodov a zásuviek 2. Prevádzková kontrola svietidiel a zásuviek	

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 6 MESIACOV

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie	Záznamový list 6M
1. Kontrola stavu a údržba omietok a muriva 2. Kontrola stavu a údržba podlahy 3. Kontrola stavu tlmiacich zberačov 4. Konzervácia nenatrených kovových častí kanalizačných uzáverov 5. Kontrola funkcie akumulačného zberača septika 6. Ošetrenie a vyčistenie elektrickej časti servomotora - vykonáva odborne spôsobilá osoba 7. Konzervácia zubov kôl riadiaceho ústrojenstva a ostatných nenatrených kovových častí servozariadenia 8. Kontrola uskladnenia gumových tesnení a lepidiel, riedidiel a konzervačných roztokov k tlakovo-plynotesným dverám a poklopom	
B. FVZ	Záznamový list 6M
1. Kontrola stavu ťažkých a ľahkých plynotesných uzáverov 2. Kontrola plynutesných klapiek 3. Kontrola ovládateľnosti regulačnej klapky 4. Kontrola nátrubku na meranie pretlaku	
C. DA	Záznamový list 6M
1. Odstránenie prachu zvnútra rozbádzača - vykonáva odborne spôsobilá osoba 2. Kontrola dosadania kartáčov na komutátor budiča, očistenie a vyfúkanie prachu pri alternátore - vykonáva odborne spôsobilá osoba	
D. Elektroinštalácia	Záznamový list 6M
1. Kontrola technického stavu prívodných káblov k elektrickým zariadeniam	
E. Odvetrávanie akumulátorovne (AKU)	Záznamový list 6M
1. Čistenie odvodného miesta - vyústenia odvodu	

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA ROK

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie	Záznamový list R
<p>1. Kontrola údržby plynatesných predelov, napríklad zárubní tlakovo-plynatesných dverí a poklopov, prestupov inštalácií, konštrukčných špár</p> <p>2. Obnova označenia O – Z</p> <p>3. Vyčistenie a oprava núdzových výlezov</p> <p>4. Oprava povrchovej ochrany kovových častí vzduchovodných ciest</p> <p>5. Kontrola, čistenie, prípadne oprava expanznej komory výfuku DA</p> <p>6. Rozobranie, vyčistenie, obnova náterov a konzervácia kanalizačných uzáverov</p> <p>7. Čistenie podlahových vpustí</p> <p>8. Kontrola prietokovosti kanalizačného potrubia</p> <p>9. Vyčistenie potrubia kalového čerpadla</p> <p>10. Výmena oleja v skrini ovládacieho mechanizmu servomotora</p> <p>11. Ošetrenie a údržba vodovodných a ostatných uzáverov</p> <p>12. Vyčerpanie vody z nádrže, studne (vyčistenie, prehliadka)</p> <p>13. Oprava, obnova povrchových dverí, poklopov, konzervácia klzných častí</p> <p>14. Kontrola obsahu aktívneho chlóru v pitnej vode v nádrži – vykonáva odborne spôsobilá osoba</p> <p>15. Kontrola zdravotnej neškodnosti pitnej vody z vlastnej studne – vykonáva odborne spôsobilá osoba</p>	
B. FVZ	Záznamový list R
<p>1. Kontrola odporu rozvodnej siete za výtlakom ventilátora pri prevádzke „vetranie“</p> <p>2. Vyčistenie, nakonzervovanie a obnovenie povrchovej ochrany tesnenia TPU a LPU</p> <p>3. Kontrola uskladnenia náhradných a demontovateľných dielov podľa predpisu o FVZ pre mierovú a bojovú prevádzku</p> <p>4. Kontrola a oprava povrchovej ochrany FVZ</p> <p>5. Obnova konzervácie ostatných dielov</p>	
C. DA	Záznamový list R
<p>1. Kontrola a oprava povrchovej ochrany chladiaceho systému motora, obnova konzervácie uzatváracích elementov</p> <p>2. Kontrola a oprava povrchovej ochrany systému na chladenie vzduchu v strojovni</p> <p>3. Kontrola a ošetrenie jednotlivých dielov rozvádzca</p> <p>4. Výmena tuku v ložiskách dynama</p> <p>5. Odborná prehliadka (mobilný DA)</p>	
E. Odvetrávanie akumulátorovne (AKU)	Záznamový list R
<p>1. Kontrola a oprava povrchovej ochrany všetkých častí a dielov, konzervácia</p>	

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 2 ROKY

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie	Záznamový list 2R
1. Vyčistenie a natretie kovových častí núdzových výlezov 2. Vyčistenie elektromotora kalového čerpadla, premazanie ložísk – vykonáva odborne spôsobilá osoba 3. Ošetrenie a údržba jednotlivých dielov domácej vodárne – vykonáva odborne spôsobilá osoba	
B. FVZ	Záznamový list 2R
1. Demontáž a vyčistenie tlakových uzáverov s kovovou membránou, oprava povrchovej ochrany, výmena tesnenia a odkalenie ľažkých rohových uzáverov	
D. Elektroinštalácia	Záznamový list 2R
1. Odborná prehliadka a skúška celého rozvodu vrátane prívodu od trafostanice, napríklad uzemnenia, nulovania, technického stavu, a náhradného zdroja – vykonáva odborne spôsobilá osoba len v ochranných stavbách s kapacitou nad 250 ukryványch – dvojúčelovo využívaných	

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 3 ROKY

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie	Záznamový list 3R
1. Obnova náterov kovových častí vzduchových ciest	
B. FVZ	Záznamový list 3R
1. Revízia funkčnej schopnosti FVZ – vykonáva odborne spôsobilá osoba	

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 5 ROKOV

Ú k o n y	Záznam sa vykonáva
A. Stavebné konštrukcie 1. Čistenie tlmiacich zberačov – prepranie náplne 2. Očistenie a obnova náterov kovových častí tlmiacich zberačov 3. Oprava omietok tlmiacich zberačov 4. Odstránenie usadeného kalu v septiku 5. Revízia domácej vodárne – vykonáva odborne spôsobilá osoba 6. Revízia bojlerov a ostatných tlakových nádob – vykonáva odborne spôsobilá osoba	Záznamový list 5R
B. FVZ 1. Revízia a plnenie kyslikových fliaš – vykonáva odborne spôsobilá osoba	Záznamový list 5R
D. Elektroinštalácia 1. Odborná prehliadka a skúška celého rozvodu vrátane prívodu od trafostanice, napríklad uzemnenia, nulovania, technického stavu, a náhradného zdroja – vykonáva odborne spôsobilá osoba	Záznamový list 5R

ZÁZNAMOVÝ LIST M

Do kolónky vyplňte: CH – chyba, P – porucha,
BCH – bez chyby, BP – bez poruchy

Dátum:

Z Á Z N A M O V Ý L I S T 3 M

Do kolónky vyplniť: CH – chyba, P – porucha,

BCH – bez chyby, BP – bez poruchy

Dátum:

Číslo úkonu	R o k				R o k			
	Štvrtrok				Štvrtrok			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Stavebné konštrukcie	1							
	2							
	3							
	4							
FVZ	1							
	2							
	3							
	4							
DA	1							
	1							
	2							
Elektro	1							
	2							

Z Á Z N A M O V Ý L I S T 6 M

Do kolónky vyplniť: CH – chyba, P – porucha,
BCH – bez chyby, BP – bez poruchy

Dátum:

Číslo úkonu	Rok				Poznámka	
	Štvrtrok					
	I.	II.	III.	IV.		
S t a v e b n é k o n š t r u k c i e	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
F V Z	1					
	2					
	3					
	4					
E l e k t r o	A K U	D A	F V Z			
	1					
	1					
	2					

Do kolónky poznámka v prípade chyby alebo poruchy vyplniť: vykonaný úkon, dátum, podpis

ZÁZNAMOVÝ LIST R

Do kolónky vyplňte: CH – chyba, P – porucha,
BCH – bez chyby, BP – bez poruchy

Dátum:

Číslo úkonu	R o k			
Stavebné konštrukcie	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
AKU	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
DA	1			
	2			
	3			
	4			
F V Z	1			

ZÁZNAMOVÝ LIST 2R

Do kolónky vyplniť: CH – chyba, P – porucha,
BCH – bez chyby, BP – bez poruchy

Dátum:

Číslo úkonu	R o k			Poznámka
Stavebné konštrukcie	1			
	2			
	3			
FVZ	1			
Elektro	1			

ZÁZNAMOVÝ LIST 3R

Do kolónky vyplniť: CH – chyba, P – porucha,
BCH – bez chyby, BP – bez poruchy

Dátum:

Číslo úkonu	R o k			Poznámka
Stavebné konštrukcie				
FVZ				

ZÁZNAMOVÝ LIST 5R

Do kolónky vyplniť: dátum
Do poznámky: firma, odborník

Číslo úkonu	R o k			Poznámka
Stavebné konštrukcie	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
FVZ	1			