

### C. Škála energetických tried na nútené vetranie a chladenie

<b>Nútené vetranie a chladenie</b>	rodinné domy	nehodnotí sa						
	bytové domy	nehodnotí sa						
	administratívne budovy	< 14	14 – 28	29 – 42	43 – 56	57 – 70	71 – 84	> 84
	budovy škôl a školských zariadení	nie je stanovené						
	budovy nemocníc – chladené trakty	< 23	23 – 46	47 – 69	70 – 92	93 – 115	116 – 138	> 138
	budovy hotelov a reštaurácií	< 12	12 – 24	25 – 36	37 – 48	49 – 60	61 – 72	> 72
	športové haly a iné budovy určené na šport	nie je stanovené						
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	< 10	10 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50	51 – 60	> 60